

COSEL

## 試験成績書

機種名

PMC100

測定項目

振 動 ・ 衝 撃


## 1. 振動試験

項番	項 目	条 件
1	掃引周波数	10 ~ 55 Hz
2	振動加速度	2 G
3	掃引時間	3 分間
4	振動方向	3 方向 (X, Y, Z)
5	試験時間	各方向 30 分間

## 2. 衝撃試験

項番	項 目	条 件
1	衝撃加速度	20 G
2	衝撃作用時間	11 ms
3	衝撃方向	3 方向 (X, Y, Z)
4	衝撃回数	各方向 1 回

## 3. 取付方法及び方向の設定



Z : 基板水平方向

X : 基板垂直方向

Y : 基板長手方向

## 4. 試験結果

項番	確認項目	結 果
1	電気特性	異常なし
2	耐電圧	異常なし
3	絶縁抵抗	異常なし
4	外観	異常なし